

תאריך: 10-03-2024

שם לקוח: אלקטרה

שם פרויקט: בית משפט חדרה

איש קשר: אלכס

הנדון: בדיקת תריסי אש / עשן

ביום 10-03-2024 ביצענו בדיקה לדמפרים לבקשתכם, ובהתאמה לדרישות ת.י. 1001 סע' 3.

האישור תקף ליום הבדיקה בלבד

להלן ממצאי הבדיקה:

1. מספר קומות בבניין 5

2. כמות דמפרים 7

רשימת דמפרים שנמצאו תקולים בבדיקות

מיקום	תריס עשן/אש
מעליות 4	דמפר עשן

לסיכום

אני מאשר את פעולתם התקינה של הדמפרים בהתאמה לתקן 1001 סע' 3

הערות

קיימים 9 דמפרים במתחם 2 בכל קומה ואחד קפיטריה



בדיקת דמפרים

מספר מהנדס 44592679