

27-08-2026

תאריך הבדיקה: 27-08-2026
שם הבודק: חלון תקול כפול 2
מספר הזמנה: 6254

הנדון : דוח בדיקת תריסי אש \ עשן , חלונות עשן

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
גילאר	שוהם,החרוב 3 איזור תעשייה חבל מודיעין	ניר אמירס

מספר קומות במבנה	כמות תריסים אש ועשן	כמות חלונות עשן
3	0	5

להלן רשימת התריסים \ חלונות שנבדקו :

חלון \ תריס עשן \ אש	מיקום	סטטוס	הערות
חלון	מטבח קומה יש לסדר דמפר חלון		
חלון	חדר מדרגות יציאת גג		

לסיכום :

אני לא מאשר את פעולתם התקינה של המערכות בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

