



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש



רישוי עסקים/נכסים

טופס מס' 10

אישור תקינות מערכת שליטה בעשן

(בהתאם לדרישה מס' 30.03.36 במערכת "שלהבת" של הרשות הארצית לכבאות והצלה)

תאריך: 29-05-2025

לכבוד:

מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל - מדור הגנה מאש  
באמצעות דוא"ל [tservice@102.gov.il](mailto:tservice@102.gov.il)

| פרטי בית הנכס/עסק:         |                         |                |                              |
|----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| מס' תיק ברשות הכבאות       | שם העסק                 | מהות העסק      | ח.פ. / ע.מ. / ע.ר. / ת"ז     |
| ruyahks 30                 | נתון ניהול רוטשילד 30 ת | בניין משרדים   | 515013654                    |
| כתובת הנכס/עסק:            |                         |                |                              |
| יישוב                      | רחוב/גוש, חלקה, מגרש    | מס' בית        | מיקוד                        |
| תל אביב                    | רוטשילד                 | 30             | 0                            |
| ת"ד                        | 0                       | 0              | 0                            |
| פרטי התקשרות איש קשר ראשי: |                         |                |                              |
| שם מלא                     | תפקיד                   | מס' טלפון נייד | כתובת דואר אלקטרוני          |
| ניסים יונה                 | מנהל                    | 0549000094     | rot30.mgr@natoon-group.co.il |

א. אני הח"מ ניצן וייס 44592679 מצהיר כי בתאריך 29-05-2025

ביקרתי בעסק/נכס המפורט לעיל ואני מאשר בזאת כי מערכת ניהול עשן על כל חלקיה לרבות אביזרי קצה וכבילה נבדקה ומצאה תקינה.

ב. סוג המערכת שנבדקה

☒ מערכת מפוחים

☐ מערכת על לחץ

☐ מערכת חלונות/תריסים אוטומטים לשחרור עשן וחום

☐ מערכת לניהול עשן UUKL

אישור יתקבל ע"י מהנדס ובלבד שאינו מתכנן המיתקן או המערכת

מהנדס - מהנדס רשום, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח 1958, אשר עוסק בתחום ובסוג בדיקות שלגביהם נדרש האישור (מהנדס מכונות).

אישור  
המפקח  
הרשות  
לכבאות  
והצלה

שם החברה: אופטימוס פתרונות בקרה משולבים בע"מ חתימה וחותמת החברה: חפ

חתימת הבודק:

107

טופס זה הורד מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה.  
אין לערוך שינויים בטופס זה (טופס מס' 11 נכסים/רישוי)

מוקד שירות ומידע כבאות והצלה לישראל

מענה טלפוני בימים א' עד ה' בשעות 8:00 עד 17:00 בטלפון: 4964 0772704121 דוא"ל [tservice@102.gov.il](mailto:tservice@102.gov.il)