



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש

רישוי עסקים/נכסים

טופס מס' 10



אישור תקינות מערכת שליטה בעשן

(בהתאם לדרישה מס' 30.03.36 במערכת "שלהבת" של הרשות הארצית לכבאות והצלה)

תאריך: 09-07-2026

לכבוד:

מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל - מדור הגנה מאש
tservice@102.gov.il

פרטי בית הנכס/עסק:			
מס' תיק ברשות הכבאות	שם העסק	מהות העסק	ח.פ. / ע.מ. / ע.ר. / ת"ז
220622	חניוני מאיה בעמ	חניון	513699215
כתובת הנכס/עסק:			
יישוב	רחוב/ גוש, חלקה, מגרש	מס' בית	מיקוד
ראשון לציון	תרמ	10	.
ת"ד			
פרטי התקשרות איש קשר ראשי:			
שם מלא	תפקיד	מס' טלפון נייד	כתובת דואר אלקטרוני
נועם לוי	מנהל	0502005399	tal@mayaparking.co.il

א. אני הח"מ ניצן וייס ת.ז. 44592679 מצהיר כי

הנני מהנדס רשום, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח 1958, אשר עוסק בתחום ובסוגי בדיקות שלגביהם נדרש האישור והנני רשאי לתת אישור זה בהתאם לכל דין.

בתאריך 09-07-2026 ביקרתי בעסק/נכס המפורט לעיל ואני מאשר בזאת כי מערכת ניהול עשן על כל חלקיה לרבות אביזרי קצה וכבילה נבדקה ונמצאה תקינה.

ג. סוג המערכת שנבדקה (יש לסמן בהתאם למערכת הקיימת):

- ☒ מערכת מפוחים
☐ מערכת על לחץ
☐ מערכת חלונות/תריסים אוטומטים לשחרור עשן וחום
☐ מערכת לניהול עשן UUKL

xxCommentsxx

אישור יתקבל ע"י מהנדס ובלבד שאינו מתכנן המיתקן או המערכת

אישור
המפקד
המחוזי
המערבי

שם החברה: אופטימוס פתרונות בקרה משולבים בע"מ חתימה וחתימת החברה: חפ

חתימת הבודק:

טופס זה הורד מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה.
אין לערוך שינויים בטופס זה (טופס מס' 11 נכסים/רישוי)

מוקד שירות ומידע כבאות והצלה לישראל
מענה טלפוני בימים א' עד ה' בשעות 8:00 עד 17:00 בטלפון: 4964 0772704121 דוא"ל il.gov102.tservice@102.gov.il