



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש



רישוי עסקים/נכסים

טופס מס' 10

אישור תקינות מערכת שליטה בעשן

(בהתאם לדרישה מס' 30.03.36 במערכת "שלהבת" של הרשות הארצית לכבאות והצלה)

תאריך: 17-03-2025

לכבוד:

מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל - מדור הגנה מאש
באמצעות דוא"ל tservice@102.gov.il

פרטי בית הנכס/עסק:				
מס' תיק ברשות הכבאות		שם העסק		מהות העסק
		נתמ ניהול בית מיקה בעמ		בניין משרדים
ח.פ. / ע.מ. / ע.ר. / ת"ז		514922897		
כתובת הנכס/עסק:				
יישוב		רחוב/גוש, חלקה, מגרש		מס' בית
רחובות		אלי הורוביץ		4
פרטי התקשרות איש קשר ראשי:				
שם מלא		תפקיד		מס' טלפון נייד
יניב הר משי		מנהל נכס		0503761218
כתובת דואר אלקטרוני		yanivhm@natam.co.il		

א. אני הח"מ ניצן וייס 44592679 מצהיר כי בתאריך 17-03-2025

ביקרתי בעסק/נכס המפורט לעיל ואני מאשר בזאת כי מערכת ניהול עשן על כל חלקיה לרבות אביזרי קצה וכבילה נבדקה ומצאה תקינה.

ב. סוג המערכת שנבדקה

☒ מערכת מפוחים

☐ מערכת על לחץ

☐ מערכת חלונות/תריסים אוטומטים לשחרור עשן וחום

☐ מערכת לניהול עשן UUKL

אישור יתקבל ע"י מהנדס ובלבד שאינו מתכנן המיתקן או המערכת

מהנדס - מהנדס רשום, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח 1958, אשר עוסק בתחום ובסוג בדיקות שלגביהם נדרש האישור (מהנדס מכונות).

אישור
המפקח
הרשות
לכבאות
והצלה

שם החברה: אופטימוס פתרונות בקרה משולבים בע"מ חתימה וחותמת החברה: חפ

חתימת הבודק:

טופס זה הורד מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה.
אין לערוך שינויים בטופס זה (טופס מס' 11 נכסים/רישוי)

מוקד שירות ומידע כבאות והצלה לישראל

מענה טלפוני בימים א' עד ה' בשעות 8:00 עד 17:00 בטלפון: 4964 0772704121 דוא"ל tservice@102.gov.il