



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש



רישוי עסקים/נכסים

טופס מס' 10

אישור תקינות מערכת שליטה בעשן

(בהתאם לדרישה מס' 30.03.36 במערכת "שלהבת" של הרשות הארצית לכבאות והצלה)

תאריך: 26-03-2025

לכבוד:

מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל - מדור הגנה מאש
באמצעות דוא"ל tservice@102.gov.il

פרטי בית הנכס/עסק:				
מס' תיק ברשות הכבאות	שם העסק	מהות העסק	ח.פ. / ע.מ. / ע.ר. / ת"ז	
	ועד הבית דרך המלך 5 גני תקו	בניין מגורים	000000000	
כתובת הנכס/עסק:				
יישוב	רחוב/גוש, חלקה, מגרש	מס' בית	מיקוד	ת"ד
גני תקווה	דרך המלך	5	0	0
פרטי התקשרות איש קשר ראשי:				
שם מלא	תפקיד	מס' טלפון נייד	כתובת דואר אלקטרוני	
יובל הבר	ועד	0506274913	msh.hbr@gmail.com	

א. אני הח"מ ניצן וייס 44592679 מצהיר כי בתאריך 26-03-2025

ביקרתי בעסק/נכס המפורט לעיל ואני מאשר בזאת כי מערכת ניהול עשן על כל חלקיה לרבות אביזרי קצה וכבילה נבדקה ומצאה תקינה.

ב. סוג המערכת שנבדקה

☒ מערכת מפוחים

☐ מערכת על לחץ

☐ מערכת חלונות/תריסים אוטומטים לשחרור עשן וחום

☐ מערכת לניהול עשן UUKL

אישור יתקבל ע"י מהנדס ובלבד שאינו מתכנן המיתקן או המערכת

מהנדס - מהנדס רשום, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח 1958, אשר עוסק בתחום ובסוג בדיקות שלגביהם נדרש האישור (מהנדס מכונות).

אישור
המפקח
המחוזי
המערבי

שם החברה: אופטימוס פתרונות בקרה משולבים בע"מ חתימה וחותמת החברה: חפ

חתימת הבודק:

107

טופס זה הורד מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה.
אין לערוך שינויים בטופס זה (טופס מס' 11 נכסים/רישוי)

מוקד שירות ומידע כבאות והצלה לישראל

מענה טלפוני בימים א' עד ה' בשעות 8:00 עד 17:00 בטלפון: 0772704121 דוא"ל tservice@102.gov.il