

29-07-2024

תאריך הבדיקה : 29-07-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3262

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
שוטטר אחזקות	עמוס עוז 1,3,5,7,9	רענן

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
9	1	1	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה		מהירות	לחץ	מהירות	לחץ
בדיקת פינוי עשן מהלובאים תקינה - בעת שריפה העשן מפונה ע"י תעלה במפוח הדיחוס לגג הבניין					

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה		מהירות	לחץ	מהירות	לחץ

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162
מספר 44592679

לוי
דני

