

28-07-2024

תאריך הבדיקה : 28-07-2024

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 3289

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ועד בית מרינה הרצליה	הצדף 3 הרצליה	עודד

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
16	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
חדר 1 קומה 16				25605	13.20
קומה 12				22402	12.21
קומה 8				16703	8.25
קומה 4				12806	6.42
1				8069	4.56

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
15				22408	14.22
11				15405	10.22
7				11107	6.42
3				6087	3.46

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק
מספר 44592679

