

12-05-2025

תאריך הבדיקה : 12-05-2025

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4137

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ניבר השקעות 2007 בעמ	יעקב פרי 13 רחובות בית שירה	חיים זילברצוויג

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
7	2	1	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום	דלת סגורה	דלת פתוחה
קומה	לחץ	מהירות
פינוי עשן לובאים	4	4510

חדר מדרגות 2:

מיקום	דלת סגורה	דלת פתוחה
קומה	לחץ	מהירות

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

