

תאריך: 12-03-2024

שם לקוח: מיקדן

שם פרויקט: רפאל איתן 9

איש קשר: יניב

הנדון: בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 12-03-2024

1. מספר קומות בבניין: 18

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותחי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: לא תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
17	2.25	18	4.1	18

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
				17

הערות

קיימת בדלתות לובי לא נסגרות. יש לבצע תיקון

שם הבודק: אפי אליהו



בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679