

תאריך: 09-04-2024

שם לקוח: ועד הבית מבצע הדקל 15 פתח תקווה

שם פרויקט: מבצע הדקל 15 פתח תקווה

איש קשר: דוריס

הנדון: בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 09-04-2024

1. מספר קומות בבניין: 27

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותחי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: **תקין**

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.54	2.78	0.97	4.67	27
0.49	2.08	0.89	4.09	23
0.39	2.1	0.77	3.79	19
0.32	2.0	0.58	3.19	15
0.29	1.8	0.38	2.49	11
0.19	1.4	0.28	2.09	7
0.15	1.1	0.21	1.89	קומה 3
0.07	0.23	0.19	1.15	קומה לובי

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.45	3.89	0.98	5.89	26
0.35	2.89	0.78	4.99	22

0.29	2.59	0.59	3.79	18
0.22	0.89	0.39	3.59	14
0.12	0.59	0.17	2.55	10
0.09	0.38	0.12	0.59	6
0.04	0.18	0.10	0.19	2

הערות

שם הבודק: אפי



בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679