

קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ
21	2.6	0.89	1.9	0.264
17	2.3	0.78	1.7	0.28
13	2.1	0.68	1.4	0.25
9	1.6	0.55	1.3	0.22
5	1.4	0.48	1.1	0.19
1	0.97	0.4	0.94	0.14

הערות

שם הבודק: אפי אליהו



בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679