

תאריך: 24-01-2024

שם לקוח: ומפלקס ניהול משה דיין בעמ

שם פרויקט: משה דיין 34 תל אביב

איש קשר: חגי

הנדון: בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 24-01-2024

1. מספר קומות בבניין: 30

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותחי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: **תקין**

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.18		0.5		27

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.18		0.50		24

הערות

יש לפנות חפצים מחדר מדרגות ומציאה לחדר מדרגות

שם הבודק: 21



בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679