

תאריך: 10-03-2024

שם לקוח: אמין אש

שם פרויקט: דקל 1 נתניה

איש קשר: זיו

הנדון: בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 10-03-2024

1. מספר קומות בבניין: 12

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפוחי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: לא תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
3111	10	3240	12.23	12
3980	3.98	2890	3.11	8

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
2950	חדר מדרגות 2 קומה 9	2890	5.11	חדר מדרגות 2 קומה 11
2190	2.1	2179	2.89	קומה 5

הערות

בדיקת 2 מפוחי עשן לובי פלוס סגירת דמפרים בגג

שם הבודק: אפי



בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679