

תאריך: 12-02-2024

שם לקוח: ועד בית

שם פרויקט: הבריגדה היהודית 48 נתניה

איש קשר: אבי נידם

הנדון: בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 12-02-2024

1. מספר קומות בבניין: 12

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותחי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.12		0.41		12
0.11		0.40		9
0.09		0.38		6
0.08		0.36		3
0.08		0.35		0

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.10		0.39		11
0.08		0.37		8
0.06		0.35		5
0.06		0.35		2
0.04		0.29		-1



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

הערות

שם הבודק: צחי

צחי

בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679

