

17-08-2026

תאריך הבדיקה : 17-08-2026

שם הבודק : משה וילן

מספר הזמנה : 6310

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אביב שלי ניהול ואחזקת מבנים	אלכסנדרוני 2 רמת השרון	עדי זיו

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
21	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
21	4.5	0.92	2.8	0.45	
17	3.8	0.78	2.4	0.38	
13	3.2	0.61	1.9	0.34	
9	2.54	0.46	1.5	0.28	
5	1.8	0.32	1.12	0.2	
1	1.1	0.21	0.84	0.13	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
20	4.2	0.96	3.4	0.42	
16	3.7	0.81	2.9	0.35	
12	3.2	0.67	2.57	0.29	
8	2.48	0.48	1.8	0.22	
4	1.99	0.29	1.1	0.16	
0	1.12	0.18	0.65	0.08	

לסיכום :



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

