

09-07-2024

תאריך הבדיקה : 09-07-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3124

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ועד הבית עמית מאיר 3	ועד הבית עמית מאיר 3	עדנה

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
12	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 12	3.87	0.88	2.39	0.40	
קומה 7	2.89	0.71	2.17	0.29	
קומה 3	2.01	0.45	1.88	0.24	
קומה 1	1.93	0.22	1.11	0.26	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 11	3.44	0.91	2.88	0.35	
קומה 6	2.44	0.71	2.11	0.35	
לובי	0.45	0.11	0.99	0.34	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

31/10/17

