

28-10-2024

תאריך הבדיקה : 28-10-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 1111

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
רביעיית פלטינוס מודיעין בע"מ	שדרות הרכס 13 מודיעין	דימטרי גוטקין

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
D6	2	6	לא תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום	דלת סגורה	דלת פתוחה
קומה	מהירות	לחץ
מפת שחרור עשן	2,7	58000
מפת שח עשן 2	22	66000

חדר מדרגות 2:

מיקום	דלת סגורה	דלת פתוחה
קומה	מהירות	לחץ
מפת שח עשן 1	20	92000
מפת שח עשן 3	15,5	35000
מפת שח עשן 4 בניין d	7,5	97000

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162
מספר 44592679

לוי
דני

