

26-12-2024

תאריך הבדיקה : 26-12-2024

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 3396

**הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3**

| שם לקוח                       | שם פרויקט         | איש קשר |
|-------------------------------|-------------------|---------|
| נ. בוארון ניהול ואחזקות מבנים | הגנים 7 רמת השרון | נתנאל   |

| מס' קומות בבניין | כמות חדרי מדרגות | כמות מפוחי דחוס | רגש לחץ הפרשי |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 12               | 2                | 2               | תקין          |

חדר מדרגות 1:

| מיקום | דלת סגורה  | דלת פתוחה  |
|-------|------------|------------|
| קומה  | מהירות לחץ | מהירות לחץ |

חדר מדרגות 2:

| מיקום | דלת סגורה  | דלת פתוחה  |
|-------|------------|------------|
| קומה  | מהירות לחץ | מהירות לחץ |

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679





## אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

[Office@optimum-ltd.co.il](mailto:Office@optimum-ltd.co.il) רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

