

תאריך: 31-08-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6394

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
שובל ניהול נופים סנטר בע"מ	מודיעין, יער בן שמן 3	אנטולי רוזקוב
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3000	7	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
3	0	0	18

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	גג בניין c שוט אשפה	6.7	22140
מפוח 2	חדר משאבות	6.9	18400
מפוח 3	חדר משאבות	לא ניתן למדידה תקין	
מפוח 4	חניה 75	9.4	22400
מפוח 5	חניה 75	7.5	28000
מפוח 6	חניה 75	8.4	35700
מפוח 7	חניה 13	2.9	51280
מפוח 8	חניה 5	6.12	24300
מפוח 9	חניה 87	7.8	44000
מפוח 10	חניה 84	2.8	53600
מפוח 11	חניה 142	6.2	75400
מפוח 12	מחסנים 523	10.4	22450
13	מחסנים 525	11.4	26200
מפוח 14	בניין b קומה 1 מחסנים	9.87	17420
מפוח 15	גג חדר אשפה	7.5	18420
מפוח 16	חדר דחסנית	4.8	25400
מפוח 17 22	מחסנים קרקע	16	35000
מפוח 18	גג מחסנים מעגל 23	10.4	44260

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679