

תאריך: 29-03-2026

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 5636

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
חניון כהונים	חניון כהונים	אלי דורי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2100	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	1

ממצאי הבדיקה

הערות	סטטוס	סוג הבדיקה
	תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
	תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
	תקין	הפעלה מפאנל כבאים
	תקין	כיוון סיבוב
	תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
	תקין	תקינות מכנית

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1 קומה מינוס 1	מינוס 1	8.95	51680
מפוח 1	4 חלונות מנוס 1	6.58	15698
4 תעלות מינוס 2	מינוס 2	3.96	16473

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679