

תאריך: 29-09-2025

שם הבודק: 5093

מספר הבדיקה: אפי

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
רביעיית פלטינום מודיעין בע"מ	שדרות הרכס 13 מודיעין בנין A	דימטרי גוטקין
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
0	0	0

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	6

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 12	גג	12	9159
מפוח 11	גג	9.76	3165
מפוח 5	גג	8.61	5164
מפוח 4	גג	5	6134
מפוח 3	גג	5	4154
מפוח 1	גג	7	1167

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679