

תאריך: 17-04-2024

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 2673

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל	אומאמי בניין a	אורי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
0	0	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	6

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
פינוי עשן דחסנית	1-	12	19800
פינוי עשן משאבות	2-	9.5	15600
פינוי עשן מחסנים	1	7.5	12500
פינוי עשן קומה 0	0	8.9	11500
פינוי מחסנים קומה 1-	1-	10.2	14200
פינוי עשן מחסנים 2-	2-	13.4	1672

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679