

תאריך: 03-06-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 4139

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ועד יצחק נבון 8	מודיעין, יצחק נבון 8	אלכסי יופה
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
9000 מר	3 מטר	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	חניה 25	7.1	16350
מפוח 2	חניה 18	2.5	42140
מפוח 3 פתח 4/1	חניה 16	9.3	22850
מפוח 4	חניה 4	8.4	24100
מפתח 2/1	מינוס 1 חניה 17	3.5	66150
מפתח 2/1	חניה 7 מינוס 1	1.8	22600

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679