

תאריך: 03-08-2026

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 6207

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אופק מ.ב. שירותי ניהול מבנים	אלביט פלאוט	דרור טקה
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
560	3.8	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	9

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח תעלה	מינוס 1	5	7510
מפוח תעלה	מינוס 1	6.1	8812
מפוח תעלה	מינוס 1	8.12	9120
מפוח תעלה	מינוס 2	7	7109
מפוח תעלה	מינוס 2	6.89	9109
מפוח תעלה	מינוס 2	7.77	8100
מפוח תעלה	מינוס 3	8.03	8989
מפוח תעלה	מינוס 3	7.12	8734
מפוח תעלה	מינוס 3	6.23	9864

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679