

תאריך: 11-01-2024

מספר הזמנה: 2367

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
עתיד חדש ניהול ואחזקות	וועד הבית רן מקסי רובע יפת 15	גיל

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
7200	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	10

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
E17	-1	931	5011
E13	-1	734	3952
12	-1	123	651
E14	-1	384	2066
E15	-1	765	4235
6	1	151	783
5	-1	593	3189
7	-1	643	3451
8	-1	941	5064
9	-1	648	3486

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי