

תאריך: 25-12-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 8912

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קשת אש	וולנברג 6-8	איציק

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
100	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	2	2

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	לא תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	לא תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	לא תקין	
כיוון סיבוב	לא תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	לא תקין	
תקינות מכנית	לא תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
---------	-------	--------------------	---------------------------

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש תקלה בלוח מפוחים מפוח אחד מקצר ושני עובד קבוע נשלח ללקוח צילום ותיאור



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679