

תאריך: 28-01-2026

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 5436

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ויטר' אולם אירועים	נס ציונה, הארוסים 32	טלי דמרי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
960	3.8	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	1

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	לא תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח תעלה	גג	14	98657

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש לוודא כי יאט מפסיקה לעבוד בזמן גילוי אש ולא נכנס אוויר נקי לתוך האולם



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679