

תאריך: 04-04-2024

מספר הזמנה: 2603

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
כנען 8,10,12	כנען 8,10,10	אורי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
640 מ"ר	4	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	4	0	7

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
פתח אוויר טבעי 7/4	כניסה חניון		
בוסטר 4	1	4.7	29650
3 בוסטר	1	3.62	32117
4b	1	4	79360
פתח יניקת עשן 1	1	33512	3.52
6b	1	6.5	24119
A2 בוסטר	2	6.2	35819
A1 בוסטר	2	5.5	32000
1b	2	5.3	86422
פתח אוויר צה	2	3.3	26402
2b	2	5.6	64150
3b	2	6.6	97112

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בתניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

לפנות אשפה מחדרי מפוחים



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי אליהו