

תאריך: 16-11-2023

מספר הזמנה: 2151

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קשת ניהול בעמ	המייסדים 37 כפר סבא	איציק
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1200	2.2	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	2

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
F1	-1	305	1593
F2	-1	950	4300

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

לבדוק קישור למערכת גילוי אש



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבדק צחי