

תאריך: 17-08-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6285

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול אנטוקולסקי בעמ	נתון ניהול אנטוקולסקי 3 תל אביב	יוסי שמיר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2000	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	7

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	חניה 12/13 מינוס 2	9.2	21000
מפוח 2	מינוס 2 חניה 17	8.5	18000
מפוח 3	חניה 56 מינוס 3	5.1	13400
מפוח 4	חניה 62 מינוס 3	12.5	26400
מפוח 5	מינוס 3 ליד חדר משאבות	3.5	64000
מפוח 6	מינוס 3 חדר משאבות	8.3	16000
מפוח 7	חדר מונים מינוס 1	5.3	14000

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאזוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679