

תאריך: 16-11-2023

מספר הזמנה: 2151

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קשת ניהול בעמ	לוינברג 6,8	איציק
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
500	2.5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	2	0	1

ממצאי הבדיקה

לא תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
לא תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
לא תקין	הפעלה מפאנל כבאים
לא תקין	כיוון סיבוב
לא תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
לא תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
לא מתפקד	כל המיקומים	לא מתפקד	לא מתפקד

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

לוח חשמל אינו תקין



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צח