

תאריך: 28-10-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3507

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מנהלים נכון אחזקות בעמ	יטקובסקי 36, פתח תקווה	צביקה וויט

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
200	4	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מפנה 2 חניון תת קרקעי	9.2	58000
מפוח 2	מינוס 1	6.88	34189
מפוח 3	מינוס 1	4.77	346091
מפוח מחבנים	לובי קומתי	9.66	67811
מפוח מחסנים	לובי קומתי	4.78	29510

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679