

תאריך: 23-09-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3559

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מטרו מוטור בע"מ	ראש העין, המלאכה 20	מחמוד בדירה

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2200	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	7

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 5	קיר חיצוני	11.6	52174
מפוח 1	1	9.25	82173
מפוח 2	1	17.58	39173
מפוח 3	1	5.63	34821
מפוח 4	1	17	42521
מפוח 6	1	5.69	52693
מפוח 7	מינוס 1	6.39	69314

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:
תקן ישן



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679