

תאריך: 28-04-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4533

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
בניין מל"מ עם ועולמו 8 ירושלים	מניבים קרן הריט החדשה	עופר

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
4980	3	3 כופלים

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 3	18.90	89000
מפוח 2	מינוס 2	19.80	98167
2 פתחים פיר ורטיקלי	מינוס 3	14.89	69100
מפוח דחסנית	מינוס 0	9.87	78180

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679