

תאריך: 30-12-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 000

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מג'ק הנד בע"מ	חולון, הנטורים 7	חנית קידר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
4080	3.5	4

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	3.5	65481
מפוח 2	מינוס 1 מפתח מינוס 2	7	58142
מינוס 3 מיקום מינוס 2	מינוס 3	5	44180
מינוס 4	מינוס 4	5.5	4258
חדר משאבות	מינוס 4.2	5	54801

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679