

תאריך: 08-12-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3800

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
וועד הבית קדושי קהיר 19 קדושי קהיר 19	וועד הבית קדושי קהיר 19 קדושי קהיר 19	יצחק

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
450	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	4	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	6.34	24511
מפוח 2	מינוס 1	4.21	45790
מפוח 3	ירידה מינוס 1	5.23	29800
מפוח 4	מינוס 2	29.67	45600
מפוח תעלה 2 פתחים	מינוס 2	19.78	4580
פתח טבעי	מינוס 1 לירידה	200. מטר	

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679