

תאריך: 25-08-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4178

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול אנטוקולסקי בעמ	נתון ניהול אנטוקולסקי בעמ	יוסי שמיר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1860	4	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	0	0	10

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפות	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפות 1	מינוס 2	16	87254
מפות 2	מינוס 2	16.54	95167
מפות חדר אשפה	מינוס 2 תחתון	7	5187
מפות מינוס 2	חניה 14	6.87	67190
מ חח מינוס 2 תחתון	חניה 318	17.85	85134
מפות 17	מינוס 2	8.98	7132
מפות 2 יח	מינוס 3	16	61098
מפות מינוס 3	מינוס 3	8.56	56170
מינוס 3	חניה 59	9.45	56143
מינוס 3	חניה 62	8.94	91542

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפותחים

מספר מהנדס 44592679