

תאריך: 27-01-2026

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 5566

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מיקדן	חדרה, קרסו חדרה	דניאל ברקן
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
450	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	6

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
חניון מינוס 1	מס' 1	12.5	98000
חניון מינוס 2	מס' 2	6.18	89000
לובי מינוס 2	מס' 3	4.28	14150
סופר מרקט מינוס 2 תעלה 6 פתחים	מס' 4	17.5	88114
חנות פיצוחים	מינוס 2 מס' 5	8.14	35000
מס' 6	לובי 1	7.9	88540

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679