

תאריך: 12-05-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4138

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ניבר השקעות 2007 בעמ	רחובות, יצחק מודעי 2 - בית אלה	ולרי בקמן

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
600	3.5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	8

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח בוסטר	מינוס 1	12	5680
מפוח 2	מינוס 2	12	6980
מפוח 3	מינוס 1	15	22670
מפוח	מינוס 1	12	9980
בוסטר	מינוס 1	8.91	5190
מפוח חדר משאבות	מינוס 1	3	4000
מפוח	מינוס 1 חדר משאבות	4.8	5180

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679