

תאריך: 20-04-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4206

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נועד הבית כנען 10	ועד הבית כנען 10	אורי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2300	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	7

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח שחרור עשן קומה 1 - חניה מספר 10	מהירות אוויר 8,7	8,7	72000
שחרור עשן	קומה 1 - ליד חניה מספר 69	17.2	79000
מפוח שחרור עשן	קומה 2 - ליד חניה 17	12.5	90000
מפוח שחרור עשן	קומה 2 - ליד חניה מספר 39	17.2	84000
מפוח שחרור עשן	קומה 2 - ליד חניה 86	17.3	89000
מפוח בחדר משאבות	כנען 8	3.21	3250
מפוח בחדר משאבות	כנען 10+12	2.41	2980

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679