

תאריך: 14-04-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 1971

הנדון : בדיקת מפותי פינני עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתוןמגדלגי	פרויקטים שאול המלך 1 מסחרי	יוסי שמיר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
290	5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	5

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
Exf35		3.62	5110
Exf34		4.67	5990
Exf33		6.62	7000
Exf32		3.47	20105
Exf31		4.67	9150

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679