

תאריך: 03-08-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6200

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
די.אייץ אל שילוח גלובלי ישראל בע"מ	הרקפת שוהם	יעל ברשטיין
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
0	0	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	משרדים גג	6.5	33000
מפוח 2	גג משרדים	7.2	23000
מפוח 3	מרלוג	לא ניתן לביצוע מדידה. מפוח תקין	
מפוח 4	גג מרלוג	לא ניתן לביצוע מדידה. מפוח תקין	
מפוח 5	גג מרלוג	לא ניתן לבצע מדידה	

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679