

תאריך: 12-01-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3649

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
המשתלה גינדי לייף	דשא ארגוב 66	דני

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2000	4	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	4	5	8

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
בוסטר X 4	מינוס 1 חניה 9-24	2.9	4250
חניון	מינוס 1	8.90	34190
מעבר	0.1 חניון	5.14 חניה	4000
חני	חניה 9-15	6.12	6400
חניה 11-14	0.1	8.14	24000
חניה 11-13	0.1	7	26000
בוסטר 10-8 חניה	0.1	4.2	6400
חניה 9-11	0.1	5	4820

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679