

תאריך: 01-04-2024

מספר הזמנה: 2616

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אריאל וריזון	חניון חנה וסע	ברק דמרי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3.5**14	4	4

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
4	0	4	0

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
יטא 1	לובי צפוני קומה 1	0.9	18335
יטא 4	לובי צפון 1	1.1	13720
יטא 2	1 לובי דרומי	1.6	33908
יטא 3	4 חדר חשמל	6.0	12963
יטא 3	1 חדר חשמל	4	11790

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי אליהו