

תאריך: 13-07-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4671

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
יהב חמיאס רקפת 1 שוהם	יהב חמיאס נכסים	חנן סלע

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
600	3.8	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	2	0	1

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפות	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפות בוסטר 1	חניה 23	4.7	96710
מפות בוסטר 2	מינוס 1	1.6	41890
מפות 4 חלונות	מינוס 1	2.87	67182

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפותים

מספר מהנדס 44592679