

תאריך: 29-01-2025

שם הבודק: מינוס 1

מספר הבדיקה: מפוח A2

הנדון : דוח בדיקת מפוחי הוצאת עשן / מפוחי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
וועד הבית ארתור רובינשטיין 31	וועד הבית ארתור רובינשטיין 31	שמוליק

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
425	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפוחי בוסטר	כמות מפוחי איורור	כמות מפוחי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפוחים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפוחים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח A	מחסנים	8.79	34780

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679