

תאריך: 08-04-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4497

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אביתר jdlv	מנחם בגין 21, מודיעין בוכמן טרסה	אביתר

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1800	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	3

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח חניה 54	מינוס 1 נמובר ל 2 תעלות	12.89	89761
מפוח עמדת שטיפה	מינוס 1 תעמולה	8.67	67190
מפוח תעלה	מינוס 1 מפוח תעלה	8.91	69155

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:
מפוחים עובדים קבוע מלוח



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679