

תאריך: 28-11-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3572

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ע.ב ים ניהול ואחזקה בע"מ	איזיק שטרן 16 ת"א, תל אביב	שירן

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
150	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	1	2	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 6	מינוס 1	12.61	52100
מפוח 7 סהר 3 פתחי שאיבה	מינוס 1	4.12	6150
מפוח תעלה	מינוס 2	6.19	74000
מפוח בוסטר	מינוס 2	5.14	5610
מפוח מחסנים מינוס 2 מפוח 4	מינוס 2	4.77	6150
מפוח חדר משאבות	מינוס 2	2.45	3000

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679