

תאריך: 22-01-2026

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 0000

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קשת אש	עופרה חזה 1-3	איציק
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
4000	3.2	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	8	10

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	14	64182
מפוח 2	מינוס 1	8	66281
מפוח 3	מינוס 1	12	84139
מפוח 4	מינוס 1	12	59274
מפוח 5	מינוס 1	14	55917
מפוח 6	מינוס 1	13	47139
מפוח מחסנים	מינוס 1	5	8000
מפוח מחסנים	מינוס 1	3	9800
מפוח מחסנים	מינוס 1	8.20	8217
מפוח מחסנים	מינוס 1	11	5139
מפוח חדר משאבות	מינוס 1	6	3218

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679